

SUNDSVALL-TIMRÅ

RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND

Björneborgsgatan 40 854 60 Sundsvall
Tel: 060 12 32 00 Fax: 060 61 68 29



Tillståndsgränser

Tabellen nedan är en sammanfattning av de regler som finns vad avser tillståndsgränser till hantering av brandfarliga varor. Överstiger volymerna de i tabellen angivna mängderna ska du ha tillstånd till hanteringen av de brandfarliga varorna.

Hantering	Gas	Total volym av vätska klass 1+2+3	vätska klass 3 för uppvärmning eller elproduktion
Yrkesmässig, vid publik verksamhet	Utomhus* Inomhus 60** 0	100 l	10 000 l
Övrig yrkesmässig, inomhus	250l	250 l	10 000 l
Övrig yrkesmässig, utomhus	1000l	3000 l	50 000 l
Förvaring i mark, yrkesmässig eller per hushåll	0 l	1000 l	-
Inomhus och utomhus, per hushåll för hushållets behov	Gasol 60 l Annan brandfarlig gas 5 l	100 l	10 000 l

* Avser att såväl gasflaskan som förbrukningsapparaten står utomhus

** Tillsynsmyndigheten får, när den finner skäligt, sänka gränsen till 0 liter.